PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - SCALA 1:200



LEGENDA:

- Tubazione in PVC corrugato Ø 125 mm per cavo fornitura ENEL da cabina MT/bt esistente
- Tubazione in PVC corrugato Ø 125 mm per utenze private
- Tubazione in PVC corrugato Ø 90 mm per rete pubblica
- Tubazione in PVC corrugato Ø 75 mm per rete pubblica
- Plinto e apparecchio per pubblica illuminazione (H=8metri fuori terra) braccio a squadro L=1metro, apparecchio Philips Clearway 49W
- Plinto e apparecchio per pubblica illuminazione (H=5 metri fuori terra) montaggio testa palo apparecchio Philips Clearway 23W
- Pozzetto in cls di ispezione 100x100 cm con chiusino in ghisa Ø 60 cm
- Pozzetto in cls di ispezione 50x50 cm con chiusino in ghisa
- Cassetta in vetroresina per contenimento quadro di alimentazione pubblica illuminazione
- Cassetta derivazione Enel

STUDIO STELLIN

IMPIANTO ELETTRICO

Committente: Giacon Mario, Giacon Sandra, Giacon Livio, Zanella Lorenzo Levorato Mercede, Laveder Sandra

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VICOLO FORNO (TENCAROLA) ZONA DI PEREQUAZIONE N°08

Ubicazione Impianto: Vicolo Forno - Selvazzano Dentro (PD)

DATA: OTTOBRE 2016

FIRMA: ________

MODIFICHE			
DATA			
FIRMA			

Disegno:

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(Scala 1:200)

Studio Tecnico STELLIN Ing. SERENA - Via Deserto 111/C - 35042 ESTE (PD)
Tel./fax 042956216 - E-mail: studio.stellin@alice.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA SERENA STELLIN INGEGNERE SEZ. A n° 4814