


PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI



LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Apparecchio di illuminazione pubblica esistente da mantenere.
A	Apparecchio illuminante installato su palo conico zincato a caldo H6m fuori terra, armatura tipo PHILIPS BGP760 T25 1xLED35-4S/830 DM50. Grado di Protezione IP66 Classe II, installazione a testapalo. Lampada a led – 27.5W – 3000K 3500 lumen, ottica stradale. Cablaggio con reattore elettronico CLD CELL senza riduzione del flusso notturno come prescritto dall'Arpav con parere IL/20/19 del 12/03/2020. Palo installato su plinto e pozzetto come da particolare.
B	Apparecchio illuminante installato su palo conico zincato a caldo H6m fuori terra, armatura tipo PHILIPS BGP760 T25 1xLED24-4S/830 DX50. Grado di Protezione IP66 Classe II, installazione a testapalo. Lampada a led – 19W – 3000K 2400 lumen, ottica stradale. Cablaggio con reattore elettronico CLD CELL bipotenza con riduzione della potenza del 50% dalle ore 22.00 al crepuscolo. Palo installato su plinto e pozzetto come da particolare.
C	Apparecchio illuminante installato su palo conico zincato a caldo H6m fuori terra, armatura installata a 4 m, tipo PHILIPS BGP760 T25 1 xLED14-4S/830 DM50. Grado di Protezione IP66 Classe II, installazione a testapalo. Lampada a led – 11.6W – 3000K 1400 lumen, ottica stradale. Cablaggio con reattore elettronico CLD CELL bipotenza con riduzione della potenza del 50% dalle ore 22.00 al crepuscolo. Palo installato su plinto e pozzetto come da particolare.
CFP	Cavidotto flessibile di PVC a doppia parete per posa interrata 450 N.
	Pozzetto completo di chiusino carrabile C250 per il transito delle reti elettriche di potenza. Dimensioni [cm]: 50x50 cm se non diversamente indicato.
	Pozzetto completo di chiusino carrabile C250 per il transito delle reti elettriche speciali e di comunicazione. Dimensioni [cm]: 50x50 se non diversamente indicato.

Bacchin per.ind. Roberto
Progettazione impianti tecnologici
Via Santa Lucia, 4 - 35020 Albignasego (PD)
tel. 049 8079814 fax 049 7925596

TAVOLA
IE-I01

ARCHIVIO: RB200121PPIEO-I01
COMM. N.: RB200121
NOTE: – – –
REDATTO DA: R.B.
VERIFICATO DA: R.B.
SCALA: 1:200
DATA: Gennaio 2020

CLIENTE: rev
E.B. COSTRUZIONI SRL

PROGETTO
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)
VIA DEI MILLE
PIANO DI PEREQUAZIONE N. 6
PROGETTO URBANISTICO DELLE AREE

OGGETTO
DISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

REVISIONE	DATA	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE
2	GIU. 2020	R.B.	REVISIONE
1	FEB. 2020	R.B.	AGGIORNAMENTO RELAZIONE
0	GEN. 2020	R.B.	EMISSIONE

Dr. Ing. Roberto BACCHIN N° 1480
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO, ANCHE PARZIALMENTE, O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA